



LEYENDA:

	RECORRIDO COCHE DE BOMBEROS
	TOMA 3F+N+TT. 32 A (18.000 W)
	CUADRO AUXILIAR (9.000 W)
	COMPUESTO POR 1 TOMA TRIFÁSICA 3F+TT Y 3 TOMAS MONOFÁSICAS
	HIDRANTES

NOTA: LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN DEBERÁN PERMANECER SIEMPRE TRANSITABLES, SIN OBSTÁCULOS

LOS HIDRANTES NUNCA PODRÁN SER CUBIERTOS POR ELEMENTOS QUE ENTORPEZCAN SU USO EN CASO DE NECESIDAD (muebles, mesas, etc.)

EL RECORRIDO PARA COCHES DE BOMBEROS NO PODRÁ SER OBSTACULIZADO POR ELEMENTOS DE DIFÍCIL RETIRADA (pordones, volias...)

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN



ESCALA:	FORMATO PLANO:	DELINEADO POR:	11/12/2008	Kenneth Aroz S. (SERVICIOS GENERALES)
S/E	A-3	REVISADO POR:		
EDIFICIO:		APROBADO POR:		

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA

CONJUNTO



PLANO:
PLANTA -2. VOLADIZO FOYER DEL TURIA